



## MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel: 318 402 211, fax: 318 631 014, e-mail: [e-podatelna@pribram-city.cz](mailto:e-podatelna@pribram-city.cz)  
ID datové schránky Města Příbram: 2ebbrqu, IČ: 00 243132

VÁŠ DOPIS Z: 23.02.2015  
SPIS. ZNAČKA: SZ MěÚPB 15449/2015  
ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚPB 15449/2015/OŽP/Prš

VYŘIZUJE: Průša Ladislav  
TEL/FAX: 318 402 483/318 402 475  
E-MAIL: [ladislav.prusa@pribram.eu](mailto:ladislav.prusa@pribram.eu)

DATUM: 12.03.2015

### OZNÁMENÍ zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou

K žádosti stavebníka, obce Podlesí, IČ 00662941, Podlesí 81, 261 01 Příbram ze dne 23.02.2015, o stavební projednání stavby "**Splašková kanalizace Nové Podlesí**" umístěná na parcelách č. 16/1, 16/2, 892, 899/5, 921/1, 921/2, 921/4, 937/1, 943/2, 943/11, 999, 1006, 1019/1, 1019/10, 1038 vše v k. ú. Podlesí nad Litavkou, obec Podlesí, podle § 15 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), oznamuje Městský úřad Příbram, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) ve spojení s § 106 odst. 1 vodního zákona a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písm. d) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), že bylo výše uvedeným dnem zahájeno v souladu s § 115 odst. 1 vodního zákona a § 47 odst. 1 správního řádu, předepsané řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno Městským úřadem Příbram, stavebním úřadem pod čj. MěÚPB 05007/2013 ze dne 23.01.2013 (právní moc dnem 01.03.2013). Souhlas s vydáním stavebního povolení vydán MěÚ Příbram, stavebním úřadem dne 11.03.2015.

#### Stručný popis stavby

PD na výše uvedenou stavbu vypracoval Ing. Václav Ureš, ČKAIT 0003044, Mariánské údolí 126, 261 01 Příbram II v červenci 2013 pod zak. č. 02-03-/2013 ve stupni projektová dokumentace pro stavební povolení.

Pro odvádění odpadních vod z Nového Podlesí je navržena splašková kanalizace (stoka A a AA) ukončena v centrální čerpací stanici umístěné na par. č. 937/1 v k. ú. Podlesí nad Litavkou. Výtlačným řadem jsou pak odpadní vody dopravovány do stávající veřejné kanalizace v Podlesí. Z obce Podlesí jsou vody likvidovány na MěČOV Příbram.

V rámci této stavby budou vybudovány tyto stavební objekty:

#### SO 01 – Splašková kanalizace

**Stoka A** bude vybudována jako gravitační (veřejná oddílná kanalizace) z PVC SN 12 DN 250 – 300 mm v délce 871,69 m (z toho 366,44 m DN 250 mm a 505,25 m DN 300 mm), na trase bude vybudováno 31 kanalizačních šachet.

**Stoka AA** bude vybudovaná z PVC SN 12 DN 250 mm v délce 288,29 m, na trase bude 10 kanalizačních šachet.

**Prodloužení kanalizace** bude provedeno z PVC SN 12 DN 250 mm v délce 72,15 m včetně dvou kanalizačních šachet.

#### SO 02 Čerpací stanice a výtlačný řad

**SO 02 – 1 Čerpací jímka** je navržena jako prefabrikát o vnitřním průměru 2 500 mm a stavební výškou 2 400 mm. Vstup bude zajištěn žebříkem, čerpací stanice bude vybavena zařízením pro dálkový přenos poruchy systémem GSM. Čerpací jímka není vybavena bezpečnostním přepadem.

#### SO 02 – 2 Výtlačný řad

Je navržen k dopravě odpadních vod z čerpací stanice do gravitační splaškové kanalizace v Podlesí a bude proveden z rour PE 100, SDR 11 D=90 mm v délce 559,82 m. Výtlačný řad bude ukončen v revizní šachtě s ukliďňovacím potrubím PVC, DN 250 mm v délce 15,87. V rámci stavby bude provedeno strojně technologické vybavení čerpací stanice.

V rámci stavby bude, v horní části stoky AA na par. č. 999 v k. ú. Podlesí nad Litavkou, provedena přeložka veřejného vodovodu. Přeložka bude z PE 100, SDR 11 D=90 mm v délce 41,65 m.

Součástí tohoto stavebního povolení nejsou kanalizační přípojky od jednotlivých nemovitostí.

Vzhledem k tomu, že jsou vodoprávnímu úřadu známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání.

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy **do 12.04.2015**. K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři Městského úřadu Příbram, odbor životního prostředí, ulice U Nemocnice č. p. 19, 261 01 Příbram I, č. dv. 3, v úřední dny Po a St 08:00-12:00 a 13:00-17:00 hodin, Pá 08:00-10:00, popř. i jiným den, po telefonické domluvě.

#### **Poučení:**

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námítkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námítkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Předmětná stavba s velkým počtem účastníků řízení odůvodňuje oznámení zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky (§ 144 odst. 2 správního řádu).

„otisk razítka“

Ladislav Průša  
referent oddělení vodního hospodářství

#### **Rozdělovník**

##### **A) účastníci řízení do vlastních rukou**

##### **1) stavebník**

Obec Podlesí, IČ 00662941, Podlesí 81, 261 01 Příbram

##### **2) vlastníci pozemků, na kterých má být stavba prováděna, nejsou-li stavebníkem, vlastníkem stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k takovému pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu**

Miloslav Vorlíček, nar. 04.07.1983, Ve Dvoře 74, 261 01 Příbram VII zastoupen Ing. Arch. Miloslavem Vorlíčkem, nar. 07.12.1959, K. H. Máchy 270, 261 01 Příbram VII

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. IČ 70891095, Zborovská 11, 150 00 Praha 5 Smíchov

O2 Czech Republic, a. s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 Michle – věcné břemeno

ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 8, 405 02 Děčín IV – věcné břemeno

**Pokračování rozdělovník na další straně:**

