



MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel: 318 402 211, fax: 318 631 014, e-mail: e-podatelna@pribram-city.cz
ID datové schránky Města Příbram: 2ebbrqu, IČ: 00 243132

VÁŠ DOPIS Z: 23.02.2015
SPIS. ZNAČKA: SZ MěÚPB 15449/2015
ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚPB 15449/2015/OŽP/Prš

VYŘIZUJE: Průša Ladislav
TEL/FAX: 318 402 483/318 402 475
E-MAIL: ladislav.prusa@pribram.eu

DATUM: 12.03.2015

OZNÁMENÍ zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou

K žádosti stavebníka, obce Podlesí, IČ 00662941, Podlesí 81, 261 01 Příbram ze dne 23.02.2015, o stavební projednání stavby "**Splašková kanalizace Nové Podlesí**" umístěná na parcelách č. 16/1, 16/2, 892, 899/5, 921/1, 921/2, 921/4, 937/1, 943/2, 943/11, 999, 1006, 1019/1, 1019/10, 1038 vše v k. ú. Podlesí nad Litavkou, obec Podlesí, podle § 15 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), oznamuje Městský úřad Příbram, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) ve spojení s § 106 odst. 1 vodního zákona a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písm. d) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), že bylo výše uvedeným dnem zahájeno v souladu s § 115 odst. 1 vodního zákona a § 47 odst. 1 správního řádu, předepsané řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno Městským úřadem Příbram, stavebním úřadem pod čj. MěÚPB 05007/2013 ze dne 23.01.2013 (právní moc dnem 01.03.2013). Souhlas s vydáním stavebního povolení vydán MěÚ Příbram, stavebním úřadem dne 11.03.2015.

Stručný popis stavby

PD na výše uvedenou stavbu vypracoval Ing. Václav Ureš, ČKAIT 0003044, Mariánské údolí 126, 261 01 Příbram II v červenci 2013 pod zak. č. 02-03-/2013 ve stupni projektová dokumentace pro stavební povolení.

Pro odvádění odpadních vod z Nového Podlesí je navržena splašková kanalizace (stoka A a AA) ukončena v centrální čerpací stanici umístěné na par. č. 937/1 v k. ú. Podlesí nad Litavkou. Výtlačným řadem jsou pak odpadní vody dopravovány do stávající veřejné kanalizace v Podlesí. Z obce Podlesí jsou vody likvidovány na MěČOV Příbram.

V rámci této stavby budou vybudovány tyto stavební objekty:

SO 01 – Splašková kanalizace

Stoka A bude vybudována jako gravitační (veřejná oddílná kanalizace) z PVC SN 12 DN 250 – 300 mm v délce 871,69 m (z toho 366,44 m DN 250 mm a 505,25 m DN 300 mm), na trase bude vybudováno 31 kanalizačních šachet.

Stoka AA bude vybudovaná z PVC SN 12 DN 250 mm v délce 288,29 m, na trase bude 10 kanalizačních šachet.

Prodloužení kanalizace bude provedeno z PVC SN 12 DN 250 mm v délce 72,15 m včetně dvou kanalizačních šachet.

SO 02 Čerpací stanice a výtlačný řad

SO 02 – 1 Čerpací jímka je navržena jako prefabrikát o vnitřním průměru 2 500 mm a stavební výškou 2 400 mm. Vstup bude zajištěn žebříkem, čerpací stanice bude vybavena zařízením pro dálkový přenos poruchy systémem GSM. Čerpací jímka není vybavena bezpečnostním přepadem.

SO 02 – 2 Výtlačný řad

Je navržen k dopravě odpadních vod z čerpací stanice do gravitační splaškové kanalizace v Podlesí a bude proveden z rour PE 100, SDR 11 D=90 mm v délce 559,82 m. Výtlačný řad bude ukončen v revizní šachtě s ukliďovacím potrubím PVC, DN 250 mm v délce 15,87. V rámci stavby bude provedeno strojně technologické vybavení čerpací stanice.

V rámci stavby bude, v horní části stoky AA na par. č. 999 v k. ú. Podlesí nad Litavkou, provedena přeložka veřejného vodovodu. Přeložka bude z PE 100, SDR 11 D=90 mm v délce 41,65 m.

Součástí tohoto stavebního povolení nejsou kanalizační přípojky od jednotlivých nemovitostí.

Vzhledem k tomu, že jsou vodoprávnímu úřadu známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání.

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy **do 12.04.2015**. K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři Městského úřadu Příbram, odbor životního prostředí, ulice U Nemocnice č. p. 19, 261 01 Příbram I, č. dv. 3, v úřední dny Po a St 08:00-12:00 a 13:00-17:00 hodin, Pá 08:00-10:00, popř. i jiným den, po telefonické domluvě.

Poučení:

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námítkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námítkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Předmětná stavba s velkým počtem účastníků řízení odůvodňuje oznámení zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky (§ 144 odst. 2 správního řádu).

„otisk razítka“

Ladislav Průša
referent oddělení vodního hospodářství

Rozdělovník

A) účastníci řízení do vlastních rukou

1) stavebník

Obec Podlesí, IČ 00662941, Podlesí 81, 261 01 Příbram

2) vlastníci pozemků, na kterých má být stavba prováděna, nejsou-li stavebníkem, vlastníkem stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k takovému pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu

Miloslav Vorlíček, nar. 04.07.1983, Ve Dvoře 74, 261 01 Příbram VII zastoupen Ing. Arch. Miloslavem Vorlíčkem, nar. 07.12.1959, K. H. Máchy 270, 261 01 Příbram VII

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. IČ 70891095, Zborovská 11, 150 00 Praha 5 Smíchov

O2 Czech Republic, a. s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 Michle – věcné břemeno

ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 8, 405 02 Děčín IV – věcné břemeno

Pokračování rozdělovník na další straně:

